

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 гг.

выдан

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Голубковская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Степана Устинова»
МО Алапаевское,

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:


1. МОУ «Голубковская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Степана Устинова», с. Голубковское, ул. 60
лет Октября, 9. (школа)
2. МОУ «Голубковская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Степана Устинова», с. Голубковское, ул.
Ленина, 11.(детский сад)

Учреждения готовы к отопительному сезону 2022-2023 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 01.08.2022 г.

Директор МКУ «УЖКХ,СиООМС»
МО Алапаевское



Т.Д. Антипанова

ИИК

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

с. Голубковское
(место составления акта)

«01» августа 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 595 от 13 мая 2022 г. (с изменениями),
в составе:

- председатель комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское;

- Шестовских Людмила Владимировна, Глава сельской (поселковой) Администрации муниципального образования Алапаевское

- представитель АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию);

- Представитель МУП «Коммунальные сети» (по согласованию);

- Представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 595 от 13.05.2022г. (с изменениями)

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с 01.08.2022 г. по 20.08.2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду


муниципальное общеобразовательное учреждение

«Голубковская СОШ имени С. Устинова»

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлена:

Вараксина Анна Ивановна



Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания МОУ «Голубковской СОШ имени С.Устинова», расположенного по адресу Свердловская обл., с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, стр. 9

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт промывки систем отопления зданий и сооружений
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствует
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден приказом директора от 29.07.2022 г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт промывки систем отопления зданий и сооружений
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, стр. 9; утвержден 29.07.2022
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 17.09.2012 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден ИП Рытик В.П. 2. Акт от 19.05.2022 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден ИП Рытик В.П.
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Защиты систем теплопотребления отсутствуют.
14.	Акты проверки состояния	Не требуется	Индивидуальные тепловые

14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Контракт теплоснабжения №ОТ01ТЭ0000000405 от 18.01.2022 г. заключен с АО «Объединенная теплоснабжающая компания»
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Контракт теплоснабжения №ОТ01ТЭ0000000405 от 18.01.2022 г. заключен с АО «Объединенная теплоснабжающая компания»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют.
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Не требуется	Задолженности по оплате не имеется
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийный запас расходных материалов отсутствует (приобретается по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МОУ «Голубковская СОШ имени С. Устинова»
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт промывки
2. Акт испытания на плотность и прочность системы отопления
3. Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду
4. Акт общего осмотра здания от 29.07.2022
5. Акт промывки трубопроводов тепловых сетей
6. План-график ремонта системы теплопотребления к отопительному сезону от 29.07.2022

Председатель комиссии: Т.Д. Антипанова

Члены комиссии:

А.Ю. Леонтьев

Л.В. Шестовских

По согласованию:

Представитель
«Коммунальные сети»

Представитель
АО «Облкоммунэнерго»

Представитель АО «ОТСК»
Представитель Уральского
управления Ростехнадзора

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 2022 г.

/ _____ /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

МОУ «Голубковская СОШ имени С. Устинова»

С проведением проверки ознакомлен:

Варшавина Анна Ивановна

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание МОУ «Голубковская СОШ имени С. Устинова», расположенного по адресу:

Свердловская обл., с. Голубовское, ул. 60 лет Октября, 47а, 3

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия:

дисад обком муи

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

с. Голубковское
(место составления акта)

«01» августа 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 595 от 13 мая 2022 г. (с изменениями),

в составе:

- председатель комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское;

- Шестовских Людмила Владимировна, Глава сельской (поселковой) Администрации муниципального образования Алапаевское

- представитель АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию);

- Представитель МУП «Коммунальные сети» (по согласованию);

- Представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 595 от 13.05.2022г. (с изменениями)

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с 01.08.2022 г. по 20.08.2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Голубковская СОШ имени С. Устинова» (дошкольное образование)
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлена:


Вараксина Анна Ивановна

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания **МОУ «Голубковской СОШ имени С.Устинова» (дошкольное образование)**, расположенного по адресу Свердловская обл., с. Голубковское, ул. Ленина, д.11

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт от 20.06.2022 промывки систем отопления зданий и сооружений (МУП «Коммунальные сети» 20.06.2022)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплотребления, утвержден приказом директора от 29.07.2022 г.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 20.06.2022 промывки систем отопления зданий и сооружений (МУП «Коммунальные сети» 20.06.2022)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., с. Голубковское, ул. Ленина, д.11; утвержден 29.07.2022
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт ввода в эксплуатацию приборов учета в 14.11.2012г
13.	Акт проверки работоспособности	Не требуется	Защиты систем

	защит систем теплоснабжения.		теплоснабжения отсутствуют.
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Не требуется	
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Не требуется	
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют.
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Не требуется	Задолженности по оплате не имеется
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Аварийный запас расходных материалов отсутствует (приобретается по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МОУ «Голубковская СОШ имени С. Устинова»
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт промывки от 20.06.2022
2. Акт испытания на плотность и прочность системы отопления от 20.06.2022
3. Акт проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду
4. Акт общего осмотра здания от 29.07.2022
5. Акт промывки трубопроводов тепловых сетей от 20.06.2022
6. План-график ремонта системы теплоснабжения к отопительному сезону от 29.07.2022

Председатель комиссии: Т.Д. Антипанова

Члены комиссии: А.Ю. Леонтьев

Л.В. Шестовских

По согласованию: Представитель
«Коммунальные сети»
Представитель
АО «Облкоммунэнерго»

Представитель АО «ОТСК»
Представитель Уральского
управления Ростехнадзора

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 2022 г.

/ _____ /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ № _____
проверки готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения
Абонента к отопительному периоду 2022/2023 г. г.

с. Толубковская
(место составления акта)

"22" августа 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, в составе директора Варакешинской Анны Иваровны,
(Ф.И.О. представителя Потребителя энергоресурсов)

и.р. начальника Анапавского РТС Кривошеин А.А.
(Ф.И.О. руководителя (представителя) Теплоснабжающей организации)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" комиссия « _____ » _____ 20__ г. провела проверку готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 20__ - 20__ г.г.

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здание МОУ "Толубковская СОШ имени С. Устинова" по _____;
2. адресу: с. Толубковская, ул. 60 лет Октября _____;
3. Здание МОУ "Толубковская СОШ имени С. Устинова" (дошкольное образование) по адресу: с. Толубковское, ул. Ленина, д. 11

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Допускается к эксплуатации в ОЗП 2022-2023 г.г.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____ / _____ гт.*

Представитель
Потребителя

[Подпись]
(подпись)

[Расшифровка]
(расшифровка подписи)

Представитель
Теплоснабжающей
организации:

[Подпись]
(подпись)

[Расшифровка]
(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности Потребитель ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" _____ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

[Подпись]

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий _____

б) по изоляции трубопровода _____

в) по приборам КИПиА _____

г) по запорной арматуре _____

2. Состояние люков на внешних сетях _____

3. Промывка сети и системы _____

Акт от 22 августа 2022г. МУП "Коммунальные сети"
Акт от 20 июня 2022г. МУП "Коммунальные сети"
Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к _____

Вывод: Допускается к эксплуатации в ОЗТ 2022-2023г.г.

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель потребителя *Дир. Душина* / _____ /
Представитель Теплоснабжающей организации *[Подпись]* / *Креслов ИА* /

Дефекты устранены, система потребителя заполнена и считается принятой с
« _____ » _____ 20__ г.

Представитель потребителя _____ / _____ /
Представитель Теплоснабжающей организации _____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

АКТ № 1
от " 19 " 05 2022 г.
на выполнение работ-услуг
(подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный
период 2022-2023 г.)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «ИСПОЛНИТЕЛЯ» ИП Рытик В.П. в лице **Свяжина С.В.**, с одной стороны и представитель «ЗАКАЗЧИКА» МОУ Теплоэнергетическое СММ имени С. Устинова, в лице директора паренковой Анны Ивановны, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

1. Проверка о наличии документации:

- | | |
|---|------------------|
| 1 – Проект | <u>В НАЛИЧИИ</u> |
| 2 – Паспорт на вычислитель | <u>В НАЛИЧИИ</u> |
| 3 – Паспорта на расходомеры (2 штуки) | <u>В НАЛИЧИИ</u> |
| 4 – Паспорт на комплект термопреобразователей | <u>В НАЛИЧИИ</u> |
| 5 – Паспорт на комплект датчиков давления | <u>—</u> |

2. Техническое состояние УУТЭ:

- | | |
|---|-----------|
| 1 – Проходные отверстия мерных участков ЭМ расходомеров (чистые) | <u>ДА</u> |
| 2 – УУТЭ соответствует проектной документации | <u>ДА</u> |
| 3 – Параметры программирования тепловычислителя согласно проектной документации | <u>ДА</u> |
| 4 – Электрические и механические соединения надёжны | <u>ДА</u> |

Работы по подготовке узла учета тепловой энергии к эксплуатации в отопительный период 2022 – 2023 г. выполнены в полном объеме.

УУТЭ к эксплуатации готов.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчику необходимо вызвать представителя теплоснабжающей организации для составления акта ввода в эксплуатацию УУТЭ

Представитель:
ИП Рытик В.П.



Свяжин С.В.

Заказчик:



Паренковой Анна Ивановна

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ
«Голубковская СОШ имени
С. Устинова»

А.И. Вараксина /
2022г.



ПЛАН – ГРАФИК
ремонта и обслуживания систем теплоснабжения
на 2022/2023 год

№ п/п	Виды работ	Ответственный	Дата проведения работ
1.	Визуальный осмотр целостности запорной арматуры, радиаторов, труб в здании школы	заведующий хозяйством заведующие кабинетами	ежемесячно
2.	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	заведующий хозяйством	март, июнь, ноябрь
3.	Планово-предупредительный ремонт теплопроводов, теплопотребляющего оборудования, запорной и регулирующей арматуры (по согласованию с Поставщиком)	заведующий хозяйством	по мере надобности
4.	Опломбирование спускных кранов, арматуры и снятие пломб	заведующий хозяйством	май, сентябрь
5.	Осмотр контрольно-измерительных приборов	директор	ежемесячно
6.	Контроль сроков проведения периодической проверки приборов учета	директор	март

**АКТ
общего осмотра здания**

« ___ » _____ 2022г.

Наименование объекта МОУ «Голубковская СОШ имени С.Устинова»

Адрес объекта Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул.60 лет Октября, стр.9

Комиссия в составе:

Директор Вараксина Анна Ивановна

Должность, Ф.И.О.

заведующий хозяйством Ялунина Ольга Александровна

Должность, Ф.И.О.

Рабочий по КО и РЗ Щербаков Юрий Валентинович

Должность, Ф.И.О.

Произвела осмотр здания с целью оценки состояния утепления ограждающих конструкций, заполнений проемов наружных ограждающих конструкций и инженерных сетей.

При осмотре выявлено следующее:

1. Утепление оконных и балконных проемов выполнено
(выполнено/не выполнено/не требуется)
2. Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей
выполнено
(выполнено/не выполнено/не требуется)
3. Ремонт и утепление чердачных перекрытий не требуется
(выполнено/не выполнено/не требуется)
4. Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях
не требуется
(выполнено/не выполнено/не требуется)
5. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон не требуется
(выполнено/не выполнено/не требуется)
6. Заделка продухов в цоколях зданий не требуется
(выполнено/не выполнено/не требуется)
7. Ремонт и постановка пружин на входных дверях выполнено
(выполнено/не выполнено/не требуется)
8. Ремонт и укрепление входных дверей выполнено
(выполнено/не выполнено/не требуется)
9. План-график проведения подготовки к осенне-зимнему периоду выполнено
(выполнен/не выполнен)

В результате общего осмотра утепление здания к осенне-зимнему периоду признано

готовым
(готовым/не готовым)

Директор

Должность, Ф.И.О.

заведующий хозяйством

Должность, Ф.И.О.

рабочий по КО и РЗ

Должность, Ф.И.О.

Вараксина А.И.
Подпись

Ялунина О.А.
Подпись

Щербаков Ю.В.
Подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ
«Голубковская СОШ имени
С.Устинова»

А.И. Варакина /

«21» Июль 2022г.

ПЛАН – ГРАФИК

ремонта и обслуживания систем теплоснабжения на 2022/2023 год

№ п/п	Виды работ	Ответственный	Дата проведения работ
1.	Визуальный осмотр целостности запорной арматуры, радиаторов, труб в здании школы	заведующий хозяйством заведующие кабинетами	ежемесячно
2.	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	заведующий хозяйством	март, июнь, ноябрь
3.	Планово-предупредительный ремонт теплопроводов, теплопотребляющего оборудования, запорной и регулирующей арматуры (по согласованию с Поставщиком)	заведующий хозяйством	по мере надобности
4.	Опломбирование спускных кранов, арматуры и снятие пломб	заведующий хозяйством	май, сентябрь
5.	Осмотр контрольно-измерительных приборов	директор	ежемесячно
6.	Контроль сроков проведения периодической проверки приборов учета	директор	март



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Коммунальные сети» /Редюков В.В./
2022 г.

Акт от 10 июня 2022 г.

Гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления

Алапаевский район

Наименование объекта Шефурковской детский сад

Адрес объекта: с. Шефурковское, ул. Ленина 11

Мы нижеподписавшиеся представитель Абонента Мемориал Шешовских Елена Геннадьевна

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель организации проводящей промывку МУП «Коммунальные сети»

Составили настоящий Акт о том, что 10 июня 2022 г. в нашем присутствии была произведена
- гидропневматическая промывка системы отопления (оборудования);
- гидравлическое испытание на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы теплоснабжения данного объекта.

Способ промывки:

- при помощи химреагентов.
- с помощью специального оборудования.
- холодной водой из систем ХВС.
- горячей водой из систем ГВС.

Показания счетчика до промывки 0000, после промывки 0003

На промывку системы израсходовано воды 3 м³.т воды 10 °С, произведено гидравлическое испытание системы теплоснабжения.

1. Гидропневматическая промывка произведена до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра, с последующим гидропневматическим испытанием в течение 3 ч 00 мин.
2. Проведено гидравлическое испытание системы отопления на плотность и прочность по задвижкам входа и выхода нагреваемой среды пробным давлением 0,4 (Мпа) (1,25 раб., но не менее 0,2 Мпа)
3. В ходе испытаний система отопления (оборудование) были заполнены водой с температурой 10 °С давление воды было доведено до рабочего 0,3 (Мпа) и поддерживалось 1 час 00 мин. произведен осмотр. В ходе осмотра дефекты системы отопления (оборудования) не выявлено
(выявлены / не выявлены)
4. При доведении давления воды до пробной 0,4 (Мпа) и выдерживании в течение 0 ч 10 мин., падение воды составило 0 (Мпа).
в ходе визуального осмотра дефекты системы отопления (оборудования) не выявлено
(выявлены / не выявлены)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного результаты гидропневматической промывки признаны

удовлетворительными
(удовлетворительно / не удовлетворительно)

Результаты испытаний на плотность и прочность (опрессовка) соответствуют
(соответствует / не соответствует)

удовлетворяющим требованиям «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей»

Качество промывки признано удовлетворительным Замечания нет
(удовлетворительно / не удовлетворительно)

Представитель абонента Шешовских Е.Г.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Представитель организации проводящей промывку _____



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ

«Голубовская СОШ имени
С.Устинова»

А.И. Вараксина /

«22» марта 2022г.



ПЛАН – ГРАФИК
ремонта и обслуживания систем теплоснабжения
на 2022/2023 год

№ п/п	Виды работ	Ответственный	Дата проведения работ
1.	Визуальный осмотр целостности запорной арматуры, радиаторов, труб в здании школы	заведующий хозяйством заведующие кабинетами	ежемесячно
2.	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	заведующий хозяйством	март, июнь, ноябрь
3.	Планово-предупредительный ремонт теплопроводов, теплоснабжающего оборудования, запорной и регулирующей арматуры (по согласованию с Поставщиком)	заведующий хозяйством	по мере надобности
4.	Опломбирование спускных кранов, арматуры и снятие пломб	заведующий хозяйством	май, сентябрь
5.	Осмотр контрольно-измерительных приборов	директор	ежемесячно
6.	Контроль сроков проведения периодической проверки приборов учета	директор	март

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128305

Владелец Варакина Анна Ивановна

Действителен с 26.10.2022 по 26.10.2023